

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÔNG HÀ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/2/2025;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường và Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Nông nghiệp và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của luật bảo vệ môi trường;

Xét nội dung báo cáo đề xuất cấp Giấy phép môi trường của Dự án: “Bệnh viện đa khoa 245” đã được chỉnh sửa, bổ sung gửi kèm Văn bản giải trình số 38/HM-CV ngày 06/5/2025 của Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hoàn Mỹ;

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường thành phố Đông Hà tại Tờ trình số 785/ TTr-PTNMT, ngày 09/5/2025,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp phép cho Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hoàn Mỹ, địa chỉ số 245 đường Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị được thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường của Dự án “Bệnh viện đa khoa 245” với các nội dung như sau:

1. Thông tin chung của dự án đầu tư

1.1. Tên dự án đầu tư: Bệnh viện đa khoa 245.

1.2. Địa điểm hoạt động: Phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

1.3. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 3200268458 do Phòng Đăng ký Kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị cấp lần đầu ngày 03/11/2008, thay đổi lần thứ 8 ngày 21/7/2023.

1.4. Mã số thuế: 3200268458

1.5. Loại hình kinh doanh: Khám, chữa bệnh.

1.6. Phạm vi, quy mô, công suất của dự án đầu tư:

- Diện tích: Dự án có tổng diện tích 15.372 m² tại phường Đông Lương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị. Được UBND tỉnh Quảng Trị chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư tại Quyết định số 775/QĐ-UBND ngày 18/3/2025.

- Dự án có tiêu chí về môi trường tương đương như Dự án đầu tư nhóm III thuộc mục số 2, phụ lục V ban hành kèm Nghị định số 05/2025/NĐ-CP ngày 06/01/2025 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 quy định chi tiết một số điều của Luật bảo vệ môi trường.

- Công suất: Bệnh viện có quy mô 150 giường bệnh.

2. Nội dung cấp phép môi trường và yêu cầu về bảo vệ môi trường

2.1. Được phép xả nước thải ra môi trường và thực hiện yêu cầu về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.2. Đảm bảo các yêu cầu về bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu về quản lý chất thải, phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường quy định tại Phụ lục 3 ban hành kèm theo Giấy phép này.

2.3. Yêu cầu khác về bảo vệ môi trường quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Giấy phép này.

Điều 2. Quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của tổ chức được cấp Giấy phép môi trường

1. Có quyền, nghĩa vụ theo quy định tại Điều 47 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hoàn Mỹ có trách nhiệm:

2.1. Chỉ được phép thực hiện các nội dung cấp phép sau khi đã hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường tương ứng.

2.2. Vận hành thường xuyên, đúng quy trình các công trình xử lý chất thải bảo đảm chất thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường; có biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường; quản lý chất thải theo quy định của pháp luật. Chịu trách nhiệm trước pháp luật khi chất ô nhiễm, tiếng ồn, độ rung không đạt yêu cầu cho phép và phải dừng ngay việc xả nước thải, phát sinh tiếng ồn, độ rung để thực hiện các biện pháp khắc phục theo quy định của pháp luật.

2.3. Thực hiện đúng, đầy đủ các yêu cầu về bảo vệ môi trường trong Giấy phép môi trường này và các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

2.4. Báo cáo kịp thời về cơ quan cấp giấy phép môi trường, cơ quan chức năng ở địa phương nếu xảy ra các sự cố đối với các công trình xử lý chất thải, sự cố khác dẫn đến ô nhiễm môi trường.

2.5. Trong quá trình thực hiện nếu có thay đổi khác với các nội dung quy định tại Giấy phép này, phải kịp thời báo cáo đến cơ quan cấp phép.

Điều 3. Thời hạn của Giấy phép: 10 năm, kể từ ngày ký giấy phép ban hành.

Điều 4. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường tổ chức kiểm tra việc thực hiện nội dung cấp phép, yêu cầu bảo vệ môi trường đối với cơ sở được cấp phép theo quy định của pháp luật. / 

Nơi nhận:

- Sở Nông nghiệp và Môi trường;
- UBND phường Đông Lương;
- Công ty cổ phần dịch vụ y tế Hoàn Mỹ;
- Cổng Thông tin điện tử TP Đông Hà;
- Lưu: VT, PTNMT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

**KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**



Nguyễn Sỹ Trong

Phụ lục 1

NỘI DUNG CẤP PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC VÀ YÊU CẦU BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI THU GOM, XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Dự án đầu tư “Bệnh viện đa khoa 245”

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 387/GPMT-UBND ngày 09 / 5 /2025 của UBND thành phố Đông Hà

1. Nội dung cấp phép xả nước thải

1.1. Nguồn phát sinh nước thải

- Nguồn số 01: Nước thải sinh hoạt của CBCNV tại bệnh viện và của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khu nhà 08 tầng khám bệnh - điều trị - hành chính
- Nguồn số 02: Nước thải từ hoạt động khám chữa bệnh, bao gồm: nước vệ sinh, súc rửa dụng cụ y khoa, xét nghiệm, giải phẫu bệnh, nước thải từ các ca phẫu thuật,... tại khu nhà 08 tầng khám bệnh - điều trị - hành chính.
- Nguồn số 03: Nước thải sinh hoạt của CBCNV tại bệnh viện và của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại khu nhà dịch vụ - dinh dưỡng - chống nhiễm khuẩn.
- Nguồn số 04: Nước thải từ khu nhà bếp của khoa dinh dưỡng, nước giặt của khu chống nhiễm khuẩn.
- Nguồn số 05: Nước thải sinh hoạt của CBCNV từ khu nhà đa năng.

1.2. Dòng nước thải xả vào nguồn nước tiếp nhận, nguồn tiếp nhận nước thải, vị trí xả nước thải

- Nguồn tiếp nhận nước thải: Khe Mụ Lén, khu phố Tân Vĩnh, phường Đông Lương, thành phố Đông Hà theo kênh chảy về sông Vĩnh Phước.
- Vị trí xả nước thải: Cổng thoát nước chung đường Hồ Sỹ Thản.
- Tọa độ vị trí xả nước thải: X=1856.830 (m), Y=591.857 (m). (Hệ tọa độ VN2000, KTT 160⁰15', múi chiếu 3⁰).
- Lưu lượng xả nước thải lớn nhất: 100 m³/ngày đêm.
- Phương thức xả nước thải: Tự chảy
- Chế độ xả nước thải: Xả liên tục trong ngày (24 giờ).
- Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận: Đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường và QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế, cột B (K=1,2), cụ thể như sau:

Bảng 1: Chất lượng nước thải trước khi xả vào nguồn nước tiếp nhận

TT	Chất ô nhiễm	Đơn vị	Giá trị tối đa cho phép	Tần suất quan trắc định kỳ	Quan trắc tự động, liên tục
1	pH	-	6,8 - 8,5		
2	TSS	mg/l	120		
3	BOD ₅	mg/l	60		
4	COD	mg/l	120		
5	NO ₃ -N	mg/l	60		
6	NH ₄ -N	mg/l	12		

7	PO ₄ -P	mg/l	12	06 tháng/lần	Không áp dụng
8	Sunfua	mg/l	4,8		
9	Dầu mỡ	mg/l	24		
10	Tổng hoạt độ α	mBq/l	0,12		
11	Tổng hoạt độ β	mBq/l	1,2		
12	Coliform	MPN/100ml	5.000		
13	Salmonella	Vi khuẩn/100ml	KPH		
14	Shigella	Vi khuẩn/100ml	KPH		
15	Vibrio cholerae	Vi khuẩn/100ml	KPH		

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với thu gom, xử lý nước thải

2.1. Công trình, biện pháp thu gom, xử lý nước thải

Mạng lưới thu gom nước thải từ các nguồn phát sinh nước thải để đưa về hệ thống xử lý nước thải:

- Nước thải sinh hoạt (nguồn số 1, 3 và 5): Sử dụng ống nhựa uPVC thu gom về 7 bể tự hoại 3 ngăn để xử lý sơ bộ, dẫn theo ống HDPE D150 dài khoảng 210m về bể chứa tập trung trước khi bơm vào hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO-MBBR công suất 100m³/ngày đêm để xử lý.

- Nước thải y tế (nguồn 2, 4): Sử dụng ống nhựa HDPE đường kính D42-D75 thu gom nước từ khu vực vệ sinh; sử dụng ống D90-D110 để thu gom nước thải từ các khoa phòng. Các ống này được đầu nối vào ống HDPE D150-200 dài khoảng 210m về bể chứa tập trung trước khi bơm vào hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO-MBBR công suất 100m³/ngày đêm để xử lý.

- Tuyến ống xả thải: Tuyến ống dẫn nước thải sau xử lý ống HDPE D200 dài 50m, có lắp đồng hồ đo lưu lượng nước thải trước khi đầu nối vào cống thoát nước đường Hồ Sỹ Thản.

1.2. Công trình, thiết bị xử lý nước thải

- Xây dựng 07 bể tự hoại (thể tích khoảng 21m³ bể) để xử lý sơ bộ nước thải sinh hoạt, cụ thể: Khu nhà khám bệnh, điều trị và hành chính 04 bể; Khu nhà dịch vụ - dinh dưỡng - chống nhiễm khuẩn 02 bể; khu nhà đa năng 01 bể. Định kỳ tổ chức hút hầm vệ sinh đưa đi xử lý theo quy định.

- Hệ thống xử lý nước thải công nghệ AAO-MBBR công suất 100m³/ngày đêm để xử lý toàn bộ nước thải của bệnh viện, cụ thể: Bể gom, bể điều hoà, bể tách dầu mỡ, bể thiếu khí (Anoxic), bể sinh học hiếu khí (Aerotan-MBBR), bể lắng, bể khử trùng, bể chứa nước sau xử lý, bể chứa bùn.

- Hóa chất, vật liệu sử dụng: Clorin (hoặc các hóa chất khác tương đương đảm bảo chất lượng nước thải sau xử lý đạt yêu cầu).

1.3. Hệ thống, thiết bị quan trắc nước thải tự động, liên tục: Dự án không thuộc đối tượng quan trắc nước thải tự động liên tục và quan trắc định kỳ.

1.4. Biện pháp, công trình, thiết bị phòng ngừa, ứng phó sự cố

- Đảm bảo vận hành hệ thống theo đúng quy trình đã được hướng dẫn;

- Thường xuyên vận hành, bảo trì các máy móc thiết bị theo đúng hướng dẫn kỹ thuật của nhà cung cấp; bố trí kinh phí dự phòng để thay thế khi có sự cố.
- Định kỳ lấy mẫu và phân tích chất lượng mẫu nước sau xử lý để đánh giá hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý nhằm phát hiện các sự cố để kịp thời điều chỉnh.
- Công nhân vận hành hệ thống xử lý nước thải có trình độ chuyên môn và được đào tạo nắm vững kỹ thuật vận hành.
- Dừng hoạt động xả thải khi hệ thống xử lý xảy ra sự cố, đến khi khắc phục hệ thống vận hành trở lại an toàn.

3. Kế hoạch vận hành thử nghiệm

3.1 Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm:

- Thời gian vận hành thử nghiệm dự kiến Quý II năm 2028, sau khi hoàn thiện công trình xử lý nước thải.
- Trước khi vận hành thử nghiệm có kế hoạch gửi Phòng Tài nghiệp và Môi trường theo dõi, giám sát, kiểm tra theo đúng quy định.

3.2. Công trình, thiết bị xả nước thải phải vận hành thử nghiệm: Hệ thống xử lý nước thải công suất 100 m³/ngày đêm.

- Vị trí lấy mẫu: 02 vị trí: 01 vị trí đầu vào tại hố gom chung và 01 vị trí đầu ra của hệ thống xử lý nước thải.

- Chất ô nhiễm và giá trị giới hạn cho phép của chất ô nhiễm: Trong quá trình vận hành thử nghiệm, Chủ dự án giám sát các chất ô nhiễm trong nước thải sau xử lý và đánh giá hiệu quả xử lý của các công trình xử lý nước thải y tế theo giới hạn cho phép xả thải ra môi trường tại Bảng 1 Phụ lục này.

3.3. Tần suất lấy mẫu: Do Chủ dự án tự quyết định nhưng phải bảo đảm quan trắc ít nhất 01 mẫu nước thải đầu vào và 03 mẫu đơn nước thải đầu ra trong 03 ngày liên tiếp.

4. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

Xử lý nước thải đảm bảo cột B (k=1,2), QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải y tế trước khi xả ra môi trường.



Phụ lục 2**ĐẢM BẢO CÁC YÊU CẦU VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI
TIẾNG ÒN VÀ ĐỘ RUNG****Cơ sở: Bệnh viện đa khoa 245***(Kèm theo Giấy phép môi trường số ~~387~~/GPMT-UBND ngày 09 / 5 /2025 của
UBND thành phố Đông Hà***1. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với tiếng ồn, độ rung****1.1. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn, độ rung**

- Đối với giai đoạn thi công:

+ Bố trí lịch thi công hợp lý, không thi công bằng các thiết bị cơ giới có khả năng gây tiếng ồn, độ rung lớn.

+ Trang bị dụng cụ bảo hộ lao động cho công nhân.

+ Sử dụng các máy móc, thiết bị đã được đăng kiểm đảm bảo tiêu chuẩn, hoạt động đúng công suất, thường xuyên kiểm tra bảo trì thiết bị. Không sử dụng các máy móc, thiết bị đã quá niên hạn sử dụng.

+ Thường xuyên bảo dưỡng và bôi trơn các máy móc, dụng cụ.

+ Chống rung cho các máy móc, thiết bị như: Lắp đệm cao su và lò xo chống rung đối với các thiết bị có công suất lớn.

+ Trồng cây xanh xung quanh khu vực Dự án để giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh.

- Đối với giai đoạn hoạt động:

+ Bố trí điểm đỗ xe phù hợp nhằm hạn chế mức thấp nhất các khả năng có thể gây ồn, quy định tốc các phương tiện giao thông ra vào, không sử dụng còi.

+ Trong khu vực nhà điều trị, khoa phòng bố trí các quạt thông gió, quạt làm mát tạo sự thông thoáng.

+ Bố trí hệ thống cây xanh bao quanh khu vực vừa tạo cảnh quan, giảm tiếng ồn phát ra khu vực xung quanh.

+ Máy phát điện dự phòng được đặt ở trong phòng kín, bao bọc bằng tường kiên cố và vật liệu cách âm hoặc cách xa khu khám, chữa bệnh.

2. Các yêu cầu về bảo vệ môi trường

2.1. Các nguồn phát sinh tiếng ồn, độ rung phải được giảm thiểu bảo đảm nằm trong giới hạn cho phép quy định tại phần A phụ lục này.

2.2. Chịu trách nhiệm chính trong quản lý các nguồn tiếng ồn, độ rung trong phạm vi Dự án.

2.3. Quản lý và kiểm soát tiếng ồn, độ rung trong quá trình hoạt động của đảm bảo quy chuẩn QCVN 24/2016/BYT; QCVN 26/2010/BTNMT và QCVN 27/2010/BTNMT.

Phụ lục 3

YÊU CẦU VỀ QUẢN LÝ CHẤT THẢI, PHÒNG NGỪA VÀ ỨNG PHÓ SỰ CỐ MÔI TRƯỜNG

Dự án đầu tư “Bệnh viện đa khoa 245”

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 387/GPMT-UBND ngày 09 / 5 /2025 của UBND thành phố Đông Hà

1. Quản lý chất thải

1.1 Chung loại, khối lượng chất thải phát sinh

- Khối lượng, chủng loại chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên

TT	Tên chất thải	Trạng thái	Mã CT	Khối lượng trung bình
I	Chất thải y tế nguy hại			
1	Chất thải lây nhiễm (bao gồm cả chất thải sắc nhọn)	Rắn/lỏng	13 01 01	60 (kg/ngày)
-	Chất thải lây nhiễm sắc nhọn	Rắn		
-	Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn	Rắn/lỏng		
-	Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao	Rắn/lỏng		
II	Chất thải nguy hại khác			
1	Bóng đèn huỳnh quang	Rắn	16 01 06	1,0 (kg/tháng)

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn y tế thông thường phát sinh

+ Chủng loại: bao bì, thùng giấy loại, giấy gói văn phòng phẩm thải loại (trong hoạt động văn phòng), bao bì PE các loại vật dụng,...

+ Khối lượng: Khoảng 120 kg/ngày.

- Khối lượng, chủng loại chất thải rắn sinh hoạt phát sinh

+ Chủng loại: Chủ yếu là thực phẩm (vỏ rau, củ quả..), thức ăn dư thừa, túi nilon, chai lọ, giấy lau.

+ Khối lượng: Khoảng 170 kg/ngày.

2. Yêu cầu bảo vệ môi trường đối với việc lưu giữ chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại

2.1. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại (CTNH) trong Bệnh viện được thu gom đúng quy định về thủ tục quản lý và xử lý CTNH theo Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT ngày 28/02/2025 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Thông tư số 20/2021/BYT của Bộ Y tế và quy định hiện hành. Bệnh viện đã áp dụng các biện pháp thu gom như sau:

- Thiết bị lưu chứa: 3-5 thùng lưu chứa rác loại 120L, 240L kín để thu gom và lưu giữ CTNH.

- Kho/khu vực lưu chứa CTNH: Được lưu giữ trong nhà nền xi măng, có mái che. Bên ngoài kho chứa CTNH bố trí 01 biển báo khu vực nguy hiểm

không cho người ngoài ra vào khu vực. Kho chứa có diện tích 21 m².

- Hợp đồng với Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị thu gom xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm (*Quyết định số 3034/QĐ-UBND ngày 05/11/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị để xử lý*). Tần suất 02 lần/tuần.

2.2. Thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ CTR thông thường (bao gồm CTR y tế thông thường và CTR sinh hoạt).

- Thiết bị chứa: 30 thùng rác loại 25L, 120L và 240L tại mỗi khu vực văn phòng và khoa để thu gom.

- Kho, bãi lưu chứa chất thải:

+ Vận chuyển đến khu vực lưu giữ CTR sinh hoạt và hợp đồng với Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Đông Hà hàng ngày thu gom, vận chuyển xử lý.

+ Thường xuyên vệ sinh khu vực tập kết rác, khu xử lý nước thải.

2.3. Yêu cầu chung đối với thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt:

Các thiết bị, hệ thống, công trình lưu giữ chất thải nguy hại, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn sinh hoạt phải đáp ứng đầy đủ yêu cầu theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT, Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT.

3. Yêu cầu về phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường

1. Thực hiện trách nhiệm phòng ngừa sự cố môi trường, chuẩn bị ứng phó sự cố môi trường, tổ chức ứng phó sự cố môi trường, phục hồi môi trường sau sự cố môi trường theo quy định tại Điều 122, Điều 124, Điều 125 và Điều 126 Luật Bảo vệ môi trường.

2. Sự cố cháy nổ: Thành lập đội PCCC tại chỗ, xây dựng nội quy về PCCC, trang bị đầy đủ các thiết bị PCCC.

3. Sự cố an toàn bức xạ, phòng chống rò rỉ bức xạ: Thực hiện các thủ tục khai báo, cấp giấy phép hoạt động cho các thiết bị X-Quang y tế; phê duyệt kế hoạch ứng phó sự cố an toàn bức xạ của Bệnh viện theo quy định.

Phụ lục 4**CÁC YÊU CẦU KHÁC VỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG****Cơ sở: Bệnh viện đa khoa 245**

(Kèm theo Giấy phép môi trường số 387/GPMT-UBND ngày 09 / 5 /2025 của UBND thành phố Đông Hà

1. Đối với nước mưa chảy tràn qua khu vực dự án

- Đối với giai đoạn thi công: Tận dụng tối đa nguồn nước để phục vụ cho việc bảo dưỡng công trình. Xây dựng đồng bộ hệ thống thoát nước mưa và phân vùng thoát nước mưa bao xung quanh khu vực dự án đảm bảo thoát triệt để.

- Đối với giai đoạn hoạt động: Nước mưa trên mái che của các công trình được thu gom qua hệ thống máng thu và ống đứng bằng nhựa PVC Ø90-110 rồi dẫn về các hố ga đầu nối vào cống thoát chung của khu vực.

2. Đối với các nguồn phát sinh bụi và khí thải

- Đối với giai đoạn thi công:

+ Các xe vận chuyển nguyên vật liệu được phủ bạt kín.

+ Tưới nước vệ sinh bánh xe, rửa thùng xe vận chuyển nguyên vật liệu ngay sau khi ra khỏi công trường.

+ Vào những ngày nắng, gió phát sinh nhiều bụi sẽ tưới nước trên các tuyến đường vận chuyển. Tần suất tối thiểu 3-5 lần/ngày.

+ Xây dựng hàng rào bằng tôn cao 3m xung quanh khu vực dự án để hạn chế bụi ảnh hưởng tới khu vực xung quanh.

- Đối với giai đoạn hoạt động:

+ Khí thải từ máy phát điện dự phòng (nếu có) lắp đặt phải đảm bảo an toàn môi trường đến các khu vực xung quanh.

+ Sân bãi, đường liên thông nội bộ được xây bằng bê tông hoặc rải nhựa nhằm giảm thiểu bụi do phương tiện gây nên. Tổ chức vệ sinh khuôn viên nhằm hạn chế phát tán bụi do phương tiện giao thông ra vào bệnh viện.

+ Quy định hạn chế tốc độ của phương tiện ra vào phù hợp tại khu vực.

+ Bố trí hệ thống cây xanh thảm cỏ tạo cảnh quan đảm bảo sự cách ly, thông thoáng giữa các khoa trong bệnh viện và trong khu vực.

3. Báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ hàng năm theo quy định tại Điều 66 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 được sửa đổi theo Thông tư số 07/2025/TT-BTNMT gửi báo cáo trước ngày 15 tháng 01 của năm tiếp theo (trong đó cập nhật các thay đổi thông tin về phát sinh chất thải tại Phụ lục 3, do các thay đổi này không thuộc đối tượng phải điều chỉnh Giấy phép môi trường); công khai thông tin môi trường và kế hoạch ứng phó sự cố môi trường theo quy định của pháp luật.

4. Thực hiện đúng, đầy đủ trách nhiệm theo quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan. Trường hợp các văn bản quy phạm pháp luật, quy chuẩn kỹ thuật môi trường nêu tại Giấy phép môi trường này có sửa đổi, bổ sung hoặc được thay thế thì thực hiện theo quy định tại văn bản mới.